



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-GR.ПБ68.В.01194/22

Серия **RU** № **0394104**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ГОРБУНОВА УЛИЦА, ДОМ 12, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 4 (14208), адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва город, Дубининская улица, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskrpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕМАН ЛИФТС РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 140090, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Энергетиков, дом 18, этаж 1, помещение 10
Основной государственный регистрационный номер 1127747207653.
Телефон: +74952830001. Адрес электронной почты: office.russia@kleemannlifts.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Klefer S.A.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Греция, Business Park Kilkis, P.C. 61100 Kilkis

ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости EI60, с теплоизоляцией створок, глухие четырехстворчатые горизонтально-раздвижные центрального телескопического открывания типа PRC4H, габаритными размерами: шириной проема в свету от 1100 до 2300 мм, высотой проема в свету от 2000 до 2300 мм с толщиной изоляции створок не менее 18 мм, толщиной металла не менее 1,25 мм. Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8431 31.000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-806/06-2022 от 17.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 1015-СС/09-2021 от 19.10.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения: должны храниться в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 70 % при температуре плюс 40 °С. Срок хранения – не менее 6 месяцев (на складе). Срок службы – 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

08.07.2022

ПО

07.07.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий, Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Сергеев, Алексей Владимирович
(ф.и.о.)