



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-GR.ПБ68.В.00855/22

Серия **RU** № **0368739**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.1ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕМАН ЛИФТС РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 140090, Россия, Московская область, город Дзержинский, улица Энергетиков, дом 18, этаж 1, помещение 10
Основной государственный регистрационный номер 1127747207653
Телефон: +74952830001. Адрес электронной почты: office.russia@kleemannlifts.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Klefer S.A.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Греция, Business Park Kilkis, P.C. 61100 Kilkis

ПРОДУКЦИЯ Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости EI60, с теплоизоляцией створок, глухие:

- двухстворчатые центрального открывания типа PRC2H, габаритными размерами: шириной проема в свету от 600 до 1400 мм, высотой проема в свету от 2000 до 2500 мм
 - двухстворчатые бокового телескопического открывания типа PRT2H, габаритными размерами: шириной проема в свету от 600 до 1400 мм, высотой проема в свету от 2000 до 2500 мм,
- с толщиной изоляции створок не менее 18 мм, толщиной металла не менее 1,25 мм. Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НМ93-068/02-2022

от 28.02.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93)

акта анализа состояния производства № 1015-СС/09-2021 от 19.10.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости – EI60. Двери должны храниться в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 70 % при температуре плюс 40 °С. Срок хранения – не менее 6 месяцев (на складе). Срок службы – 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

04.03.2022

ПО

03.03.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грекин Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Кузнецов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)